

Zaaknummer : 00490373
Ons Kenmerk : ODH-2017-00102250
Datum : 24 NOV. 2017

Ambtshalve wijziging vergunning Waterwet

Onderwerp

Bij besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, hebben wij op grond van de Waterwet aan Stichting Omnivera een vergunning verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het zorgcentrum aan de Jupiterstraat 2-4 te Hardinxveld-Giessendam. Het perceel waarop het bodemenergiesysteem zich bevindt, is kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie E, perceelnummer 1063.

Bij besluit van 5 april 2016, kenmerk ODH-2016-00024320, hebben wij op grond van de Waterwet de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2012-00004121, gewijzigd.

In het besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, is een voorschrift opgenomen (2.4) waarin staat dat de chemische samenstelling van het grondwater in het pakket waaruit wordt onttrokken en geretourneerd in de referentiesituatie moet worden bemonsterd en geanalyseerd. In het besluit is echter per abuis geen voorschrift opgenomen waarin staat dat het grondwater in het gepompte pakket bemonsterd en geanalyseerd wordt aan het eind van het warme of koude seizoen waarin de inrichting 2 jaar in gebruik is geweest, ter vaststelling van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater. Dit wordt in dit besluit hersteld, waarbij de eis van 2 jaar wordt gewijzigd in 4 jaar, omdat de inrichting al langer dan 3 jaar in gebruik is.

Besluit

Wij besluiten:

- I. a. de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121 te wijzigen;
b. de wijziging te verlenen voor onbepaalde tijd;
- II. Het volgende voorschrift toe te voegen aan de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-0000412;

4.9 Ter vaststelling van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater wordt aan het einde van het warme of koude seizoen waarin de inrichting vier jaar in werking is geweest, het grondwater in het gepompte pakket bemonsterd en geanalyseerd op de stoffen zoals in bijlage 2 is aangegeven. Daarbij wordt het grondwater bemonsterd bij het bronfilter waarbij tijdens de referentiesituatie het grondwater is bemonsterd (voorschrift 2.4) en die in het afgelopen seizoen grondwater heeft geïnjecteerd. Het analyserapport wordt als bijlage bijgevoegd bij de monitoringsrapportage over het kalenderjaar waarin de bemonstering heeft plaatsgevonden, met een beschouwing van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater.



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidend schrijven.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Bij besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, hebben wij op grond van de Waterwet aan Stichting Omnivera een vergunning verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het zorgcentrum aan de Jupiterstraat 2-4 te Hardinxveld-Giessendam. Het perceel waarop het bodemenergiesysteem zich bevindt, is kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie E, perceelnummer 1063.

Bij besluit van 5 april 2016, kenmerk ODH-2016-00024320, hebben wij op grond van de Waterwet de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, gewijzigd.

In het besluit van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121, is een voorschrift opgenomen (2.4) waarin staat dat de chemische samenstelling van het grondwater in het pakket waaruit wordt onttrokken en getourneerd in de referentiesituatie moet worden bemonsterd en geanalyseerd. In het besluit is echter per abuis geen voorschrift opgenomen waarin staat dat het grondwater in het bepompte pakket bemonsterd en geanalyseerd wordt aan het eind van het warme of koude seizoen waarin de inrichting 2 jaar in gebruik is geweest, ter vaststelling van de invloed van de inrichting op de chemische samenstelling van het grondwater. Dit wordt in deze ambtshalve wijziging hersteld, waarbij de eis van 2 jaar wordt gewijzigd in 4 jaar, omdat de inrichting al langer dan 3 jaar in gebruik is.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij, alvorens de vergunning ambtshalve te wijzigen, verplicht de vergunninghouder te horen over ons voornemen. Op 13 oktober 2017 hebben wij het concept van het besluit verzonden aan de vergunninghouder (brief met kenmerk ODH-2017-00102257) en de vergunninghouder gelegenheid gegeven om binnen twee weken te reageren op het conceptbesluit. Wij hebben geen reactie ontvangen.

Bij deze procedure hebben wij betrokken:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;
- Dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland;
- De vergunninghouder.

Toetsingskader en grondslag beschikking

In de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121 is per abuis een monitoringsvoorschrift niet opgenomen. Via deze ambtshalve wijziging wordt dit monitoringsvoorschrift alsnog aan de vergunning verbonden.

Beschrijving project en te verwachten effecten

De ambtshalve wijziging brengt geen wijzigingen in het project en de te verwachten effecten met zich.

Met deze ambtshalve wijziging is de omissie in de vergunning van 8 oktober 2013, kenmerk ODH-2013-00004121 hersteld.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mailadres toezicht@odh.nl.

OVERIGE TOELICHTINGEN

Aandachtspunten

Wij zijn bevoegd de ambtshalve wijziging in te trekken indien:

- de bij de eerdere vergunningaanvragen verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op die vergunningaanvragen een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;
- van de eerder verleende vergunningen gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt;
- aan het onttrokken en geretourneerde water een andere bestemming wordt gegeven dan in de verleende vergunning staat vermeld;
- de aan de vigerende vergunningen en de ambtshalve wijziging verbonden voorschriften niet in acht worden genomen;
- blijkt uit omstandigheden of feiten, dat in verband met de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen de grondwateronttrekking en -retournering in haar geheel dan wel gedeeltelijk niet langer toelaatbaar wordt geacht.

Wettelijke regeling ten aanzien van ongewone voorvallen

Indien zich ten gevolge van de onttrekking een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem, waaronder de chemische kwaliteit van grondwaterlichamen, zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de houder van de inrichting onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van het ongewone voorval te voorkomen of voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

De houder van de inrichting waarbij zich een ongewoon voorval als bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb) voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag Wbb. De houder van de inrichting verstrekt het bevoegd gezag Wbb tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

- de omvang en de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- de maatregelen die genomen zijn of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.