



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00521228  
Ons Kenmerk : ODH-2018-00065129  
Datum : 11 JULI 2018

## Beschikking

### Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden

#### Onderwerp

Op 8 juni 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft het verwijderen van een middenspanningskabel en een trafo-huisje aan het zuidelijke uiteinde van de kabel en het leeghalen van een gebouwtje aan het noordelijke uiteinde van de kabel. De activiteit vindt plaats in het Natura 2000-gebied Haringvliet ter hoogte van de Scheelhoekweg te Stellendam.

#### Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de voorschriften 1. tot en met 13. te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 8 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- IV. dat deze vergunning geldig is in de periode van 1 september 2018 tot 15 oktober 2018.

#### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

drs. R.S. Noé  
plaatsvervangend Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

## VOORSCHRIFTEN

### Algemeen

- 1 Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.
- 2 De vergunninghouder dient:
  - a. de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te melden aan Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres meldingwnb@ozhz.nl;
  - b. uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
- 3 Om effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te voorkomen, gelden de volgende voorwaarden ten aanzien van de gevraagde activiteit:
  - c. De uitvoering dient plaats te vinden in de periode van 1 september tot 15 oktober 2018.
  - d. Indien buiten de werktijden van 07.00 uur tot 18.00 uur wordt gewerkt dan mag alleen de werkstrook worden verlicht.
  - e. Voor de werkzaamheden mogen geen substraat of andere verharding aangebracht worden voor de inzet van het materieel.
  - f. Na het verwijderen van de kabel en het trafo-huisje aan het zuidelijke uiteinde van de kabel en het leeghalen van het gebouwtje aan het noordelijke uiteinde van de kabel dient het terrein in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
  - g. Alle materialen en/of afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing of op andere wijze in het Natura 2000-gebied Haringvliet terecht kunnen komen.

### Eenmalige werkzaamheden

- 4 Na afronding van de werkzaamheden dienen de gebruikte en bewerkte locaties in ordelijke toestand te worden achtergelaten, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en op de juiste wijze uit het Natura 2000-gebied worden afgevoerd.
- 5 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Beschadiging van de bodem dient te worden voorkomen door het gebruik van licht materieel, het niet berijden van afgewerkte stukken en het gebruik van rijplaten. De rijplaten dienen na afloop van de werkzaamheden te worden verwijderd. Beschadigingen die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen optreden, dienen te worden hersteld binnen de vergunningperiode.
- 6 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van voertuigen die vallen binnen de Euro 5 normering. Euro V, Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC) is de emissienorm voor voertuigen, die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht is geworden.
- 7 Het werk moet worden uitgevoerd met goedgekeurd, schoon en lekvrij materieel.
- 8 Materiaal en materieel mogen, anders dan voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is, niet in het beschermde natuurgebied worden geplaatst, tenzij er speciale opstellocaties voor aftank- en opstelplaatsen worden gerealiseerd op een egaal stuk grond waar geen beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. De juiste plek wordt in overleg met de aannemer bepaald.

- 9 Een opstelplaats, zoals in voorschrift 8 genoemd, dient zo te zijn ingericht dat alle materieel wordt opgesteld op een constructie met olie-absorberend materiaal. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
- 10 Voor de omgang met materieel in het Natura 2000-gebied worden de volgende voorzieningen en/of maatregelen voorgeschreven ter bescherming van de bodem en het grondwater:
  - a Aftank- en opstelplaatsen dienen zodanig te worden ingericht dat al het materieel en de tanks worden opgesteld op een olie-absorberend doekconstructie (alleen waterdoorlatend), zodat wordt voorkomen dat schadelijke vloeistoffen in de bodem terecht kunnen komen;
  - b Het binnen het Natura 2000-gebied in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en te worden gebruikt dat olie- en/of brandstofverontreiniging van het bodem en het grondwater niet kan optreden;
  - c Bij de aftank- en opstelplaatsen dient een brandblusinstallatie en voldoende absorptiemateriaal direct beschikbaar te zijn;
  - d Een enkel- of dubbelwandige tank dient voorzien te zijn van een lekbak, zodat vloeistof bij eventuele lekkage wordt opgevangen. Deze lekbak dient afgeschermd te zijn voor regenwater. De inhoud van de lekbak dient minimaal gelijk te zijn aan de opslagcapaciteit van de tank;
  - e De tanks, lekbakken of andere opvangvoorzieningen dienen horizontaal te worden geplaatst op de onder a genoemde constructie, zodat de bodem bij lekkage wordt beschermd;
  - f De opvangvoorziening moet altijd droog blijven en afgeschermd voor regenwater. Wanneer vloeistof in de lekbak aanwezig is, dient dit op de voorgeschreven wijze als gevaarlijk afval te worden afgevoerd. Dit mag nooit in de bodem worden geloosd;
  - g Indien er gevaar bestaat voor aanrijding van de tanks, dienen er maatregelen genomen te worden om beschadiging van de tanks te voorkomen (bijv. aanbrengen vangrail);
  - h De opstelplaatsen moeten voorzien zijn van een goed afsluitbaar hek rondom, zodat onbevoegden het terrein niet kunnen betreden.
- 11 Het plegen van onderhoud en olie verversen is in het Natura 2000-gebied niet toegestaan.
- 12 Het bevoorraden van de tanks en het aftanken van materieel vanuit de tanks moet plaatsvinden boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 8, zodat olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en het grondwater niet kan optreden.
- 13 Buiten werktijden dient het materieel boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 8, te worden opgesteld.

## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 8 juni 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft het verwijderen van een middenspanningskabel en een trafo-huisje aan het zuidelijke uiteinde van de kabel en het leeghalen van een gebouwtje aan het noordelijke uiteinde van de kabel. De activiteit vindt plaats in het Natura 2000-gebied Haringvliet ter hoogte van de Scheelhoekweg te Stellendam.

Bij de aanvraag is het volgende document gevoegd:

- Natuurtoets project kabel en trafoverwijdering Scheelhoek, Bureau Waardenburg, rapportnummer 18-0394, 1 juni 2018.

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

### Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

### Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- Natura 2000 beheerplan Deltawateren 2016-2022, vastgesteld op 17 juni 2016 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat en;
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Haringvliet, vastgesteld op 17 juni 2018, opgesteld door de Minister van LNV (nu: Minister van Economische Zaken) en de gebiedendatabase<sup>1</sup> voor dit gebied.

### Beoordeling

#### Aangevraagde activiteit

Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor het verwijderen van een middenspanningskabel en een trafo-huisje aan het zuidelijke uiteinde van de kabel en het leeghalen van een gebouwtje aan het noordelijke uiteinde van de kabel ter hoogte van de Scheelhoekweg te Stellendam in natuurgebied Scheelhoek. De gevraagde activiteit vindt plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Haringvliet.

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

- het in een open ontgraving verwijderen van de kabel. Hiervoor wordt over de gehele lengte (140 m) een sleuf gegraven van ongeveer 0,60 m (B) x 1,00 m (D). De werkput ter plekke van het te verwijderen trafo-huisje is ongeveer 1,50 m (B) x 1,50 m (L) x 1,00 m (D) om de middenspanningskabels te kunnen doorverbinden, het graafwerk wordt een kleine graafmachine of sleuvenfrees uitgevoerd,
- het leeghalen van het gebouwtje met behulp van een hijskraan op een vrachtwagen,
- het afvoeren van het materiaal via het bestaande pad in oostelijke richting.

<sup>1</sup> <https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9>



De uitvoering vindt plaats in de periode van 1 september tot 15 oktober 2018 en neemt in totaal één week in beslag. Er wordt gewerkt van 07:00 uur tot 18:00 uur. Bij uitzondering kan ook buiten normale werktijden worden gewerkt. Als in het donker wordt gewerkt wordt alleen de werkstrook verlicht. Voor de werkzaamheden wordt geen substraat of andere verharding aangebracht voor inzet van materieel. Na het verwijderen wordt het terrein in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

#### *Effecten*

De beoordeling van deze aanvraag heeft, gelet op de aard, duur en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte van het Natura 2000-gebied Haringvliet, betrekking op verstoring door geluid en beweging en tijdelijk oppervlakteverlies. Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op hoofdstuk 4 van het rapport 'Natuurtoets project kabel en trafoverwijdering Scheelhoek, Bureau Waardenburg, rapportnummer 18-0394, 1 juni 2018' en het beheerplan Haringvliet.

#### **Beoordeling**

##### Vogelrichtlijnsoorten

###### *Verstoring van niet-broedvogels:*

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 september tot 15 oktober 2018 en duren maximaal één week. De werkzaamheden kunnen gedurende deze periode tot op enkele honderden meters tot verontrusting van vogels leiden (Krijgsveld et al., 2008). Gerekend met een maximale verstoringafstand van 300 m betekent dit dat circa 10% van het telvak 2108 (44 ha van 400 ha) wordt beïnvloed. In het telvak en directe omgeving zijn voldoende uitwijkmogelijkheden voor vogels die door de werkzaamheden worden verontrust. De leefgebieden die binnen de verstoringafstand liggen (open water, grasland) komen ook elders in het telvak in een grotere omvang voor. Omdat vogels lokaal kunnen uitwijken zijn er geen gevolgen voor de aantallen niet-broedvogels van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Daarbij komt dat de aantallen niet broedvogels voor vrijwel alle soorten in deze periode het laagst zijn. Er zijn gedurende de werkzaamheden geen effecten op niet-broedvogels. Effecten op instandhoudingsdoelen van niet-broedvogels zijn uitgesloten.

###### *Verstoring van broedende vogels*

De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen van vogels. Er is daarom geen sprake van verstoring van broedende vogels. Op de planlocatie bevindt zich geen potentieel broedbiotoop van de vogelsoorten waarvoor Haringvliet is aangewezen. Areaalverlies of versnippering van broedbiotoop zijn derhalve uitgesloten.

##### Habitatrichtlijnsoorten

###### *Vissen*

Effecten op beschermde vissoorten zijn uitgesloten, omdat alle ingrepen op het land plaatsvinden, waar de vissen niet komen.

###### *Bever*

Op de planlocatie bevinden zich geen vaste rust- of verblijfplaatsen van de bever. Bevers passeren de planlocatie mogelijk incidenteel, maar dit gebeurt dan langs de oever van het Haringvliet of door het moeras van Scheelhoek. De tijdelijke aanwezigheid van materieel en mensen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vormen geen belemmering voor de bever om Scheelhoek te gebruiken (bijvoorbeeld om te foerageren) of te passeren. De werkzaamheden vinden bovendien overdag plaats, terwijl de bever overwegend 's nachts actief is. Effecten van het verwijderen van de kabel en het trafohuisje op bevers kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.

###### *Noordse woelmuis*

De planlocatie bevindt zich buiten potentieel leefgebied van de noordse woelmuis. Het voorkomen van vaste rust- of verblijfplaatsen is op deze locatie uitgesloten. Effecten van het verwijderen van de kabel en het trafohuisje op noordse woelmuizen kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.

### Habitattypen

Op de planlocatie bevinden zich geen habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied Haringvliet is aangewezen. Na het verwijderen van de kabel en het trafohuisje wordt de bodem weer in de oorspronkelijk staat teruggebracht. Verlies aan areaal of versnippering als gevolg van de ingrepen zijn derhalve uitgesloten.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde activiteit geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.

### **Samenhangende besluiten**

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de Omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Goeree Overflakkee bevoegd gezag.