



Zaaknummer : 00608998
Ons Kenmerk : ODH-2021-00083779
Datum : 21 mei 2021

Beschikking Waterwet

Onderwerp

Op 25 februari 2021 hebben wij nogmaals het verzoek ontvangen om de watervergunning van 10 juli 2020 met kenmerk ODH-2020-00083519 aan te passen aan de destijds aangevraagde energieonbalans, zodat de juiste energiebalans in de vergunning is opgenomen. De inrichting is bekend als "Goudshof" en is gelegen aan de Graaf Florisweg te Gouda

Besluit

Wij besluiten:

- I. De watervergunning van 10 juli 2020, kenmerk ODH-2020-00083519, te wijzigen;
- I. de wijziging van de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
- II. het voorschrift 16 van de vergunning van 10 juli 2020, kenmerk ODH-2020-00083519, te wijzigen en te laten luiden zoals opgenomen in deze beschikking;

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

- 16 Het bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar¹ na de datum van ingebruikneming een moment waarop de hoeveelheid koude, die, uitgedrukt in MWh, vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de bodem is toegevoegd, ten minste 100 % en ten hoogste 125 % bedraagt ten opzichte van de hoeveelheid warmte, die, uitgedrukt in MWh, vanaf die datum door het systeem aan de bodem is toegevoegd. Het systeem herhaalt dit telkens uiterlijk vijf jaar na het laatste moment waarop die situatie werd bereikt.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 25 februari 2021 hebben wij nogmaals het verzoek ontvangen om de watervergunning van 10 juli 2020 met kenmerk ODH-2020-00083519 aan te passen aan de destijds aangevraagde energiebalans, zodat de juiste energiebalans in de vergunning is opgenomen. De inrichting is gelegen aan de Graaf Florisweg te Gouda.

Bij het verzoek is het volgende stuk gevoegd:

- Effectenstudie bodemenergiesysteem Goudshof - Gouda, VHGM, d.d. 19 juni 2020, referentie 8733/19039/SvH status Definitief;

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij deze procedure hebben wij betrokken:

- Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda;
- Dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap van Rijnland.

M.e.r. beoordeling

M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De aangevraagde wijziging van de activiteit valt **niet** onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Het betreft geen fysieke wijziging van de installatie.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Op grond van artikel 6.4 van de Waterwet zijn wij bevoegd gezag om op deze aanvraag te beslissen. Bij de besluitvorming naar aanleiding van vergunningaanvragen krachtens de Waterwet dient volgens artikel 6.21 Waterwet rekening te worden gehouden met de doelstellingen in artikel 2.1 van de Waterwet. Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 het Regionaal Waterplan Zuid-Holland 2016 – 2021 vastgesteld. Dit Regionaal Waterplan bestaat uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland., de Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water 2015 en het provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015, voor zover dat ziet op hoofdstuk 4, 5 en bijlage 7 'Operationeel grondwaterbeleid'.

Op 26 juni 2018 is de Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018 vastgesteld. Deze regel is op 11 juli 2018 gepubliceerd en in werking getreden.

¹ Indien tijdens de eerste vier bedrijfsjaren niet aan deze eis wordt voldaan, is er geen sprake van een overtreding van dit voorschrift.



Deze beleidsregel vervangt de bepalingen die in bijlage 7 over vergunningverlening zijn opgenomen. Het toetsingskader voor de afweging van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen in het kader van bedoelde vergunningverlening is daarmee opgenomen in deze beleidsnotitie.

Motivering besluit

Ten tijde van de aanvraag van de vergunning is gekeken naar de Effectenstudie bodemenergiesysteem Goudshof - Gouda, VHGM, d.d. 19 juni 2020, referentie 8733/19039/SvH status Definitief. Hierin staat in tabel 2.1: energetische uitgangspunten grondwatersysteem, dat er een onbalans is aangevraagd. De adviseur heeft net buiten de bezwarentermijn aangegeven dat er een fout zat in de vergunning. Dan is het niet meer mogelijk een verbeterde expeditie op te stellen. Op verzoek van de vergunninghouder hebben wij met deze wijziging van de vergunning voormelde fout gecorrigeerd. Omdat er bouw- en systeemtechnisch geen veranderingen zijn, worden er met deze wijziging geen andere belangen worden geschaad.

Conclusie

Wij komen tot de conclusie dat de wijziging van het voorschrift niet in strijd is met het provinciaal beleid, alsmede de doelstelling zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.