

Ons kenmerk: DWM/64796

Eerste bezwaren- en adviestermijn

De inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, het betrokken districtshoofd van de Arbeidsinspectie en burgemeesters en wethouders van Voorburg, Rijswijk en 's-Gravenhage zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag.

Van deze gelegenheid is gebruikt gemaakt door burgemeester en wethouders van Voorburg.

De adviezen zijn als volgt samengevat.

- a. Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat er geen gevolg is gegeven aan het gestelde in artikel 12, lid 1 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne aangezien de aanvraag niet uiterlijk zes weken na datum van ontvangst bekend is gemaakt.
- b. Ten aanzien van de effectiviteit van de voorschriften die verbonden worden aan de ontwerp-beschikking, zal nader worden bezien of de opgestelde voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging en de geluidsvoorschriften, voldoende toereikend zijn om de milieubelastende werking van de inrichting voor de omgeving op afdoende wijze te beperken. Een volgend bezwaarschrift zal worden ingediend indien dit niet het geval zal zijn.

Tegen de aanvraag zijn geen bezwaren ingediend.

Wij zijn ervan uitgegaan dat er redelijkerwijs geen bezwaren tegen de aanvraag waren te verwachten. Een openbare zitting is derhalve achterwege gelaten. Overigens is ook geen gebruik gemaakt van de in de bekendmaking geboden mogelijkheid van een zogenaamde 'zitting op verzoek'.

Over de adviezen merken wij het volgende op.

Ad 1.

Wij hebben kennisgenomen van deze opmerking. Indien de beslissingstermijn van zeven maanden wordt overschreden, wordt het besluit geacht te zijn geweigerd en heeft tot gevolg dat beroep open staat. De beschikkingsbevoegdheid blijft echter bij ons berusten.

Ad 2.

Wij hebben kennisgenomen van deze opmerking.

Tweede bezwaren- en adviestermijn

De inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, het betrokken districtshoofd van de Arbeidsinspectie en burgemeesters en wethouders van 's-Gravenhage, Voorburg en Rijswijk zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over het ontwerp-besluit.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Tegen het ontwerp-besluit zijn geen bezwaren ingediend.

Besluit emissie-eisen stookinstallaties

Wij wijzen erop dat de emissies van stikstofoxiden, de meetmethoden daarvan en de meet- en registratieverplichtingen van de in de inrichting aanwezige aardgas-gestookte warmwaterketels, dienen te voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties Wet inzake de Luchtverontreiniging (BEES-WLV), (Staatsblad 1991, 423), gewijzigd

Ons kenmerk: DWM/64796

bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1992 (Staatsblad 451), aangepast en vernoemd tot het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (BEES-mbA) bij besluit van 5 februari 1993.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden. Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Hinderwet, de Wet inzake de Luchtverontreiniging, de Wet Geluidhinder en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne hebben wij besloten aan NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

A. Emissie en registratie

- WLV 1. Uiterlijk vier weken na het in bedrijf nemen van de nieuwe warmwaterketels dient een metrapport ten aanzien van de in het BEES-mbA genoemde stoffen ter goedkeuring aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland te worden overgelegd.
- WLV 2. Indien uit het metrapport uit voorschrift 1 blijkt dat de emissie van NO_x gelijk of lager is dan 60 mg/m_0^3 , dan wordt de grenswaarde voor de betreffende ketel van NO_x vastgesteld op 60 mg/m_0^3 (artikel 13, lid 4 onder d van het BEES-mbA). Een en ander conform artikel 27, lid 4 onder b van het BEES-mbA.
- WLV 3. Elk jaar dient aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland van die luchtverontreinigende stoffen, waarvoor in het BEES-mbA grenswaarden zijn opgenomen, gegevens te worden overgelegd waarin een opgave wordt gedaan van de bedrijfstijden, de belasting, de emissie in tonnen/jaar, de gemiddelde emissie in kg/bedrijfsuur en de gemiddelde concentratie in mg/m_0^3 van elk van de ketels gedurende het afgelopen jaar.
Aangegeven dient te worden of de opgegeven emissies gebaseerd zijn op metingen of berekeningen. Indien het emissiegetal gebaseerd is op berekeningen, dienen waar mogelijk de emissiefactoren gehanteerd te worden die door de landelijke emissieregistratie (ER) worden gehanteerd. Indien voor de berekeningen geen gebruik is gemaakt van de ER-factoren, dient de gehanteerde berekeningswijze te worden vermeld.
- WLV 4. De gegevens die voor het bepalen van de emissie van verontreinigende stoffen naar de buitenlucht van belang zijn moeten worden geregistreerd.

Ons kenmerk: DWM/64796

- WL.V 5. Van alle bij storingen optredende emissies moeten de van belang zijnde gegevens worden geregistreerd, zoals tijdstip, aard, (geschatte) hoeveelheid, oorzaak, plaats en tijdsduur van de emissie; ook de relevante procescondities dienen te worden geregistreerd.
- WL.V 6. Indien ten gevolge van een storing of anderszins de emissies, genoemd in het BEES-mBA, boven de grenswaarden komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de overschrijding van deze grenswaarden teniet te doen.
De bij deze storing of anderszins vrijkomende emissies moeten te allen tijde in een storingsrapportage worden vermeld, die aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland moet worden gezonden.
- B. Constructie, installatie en gebruik
- HW/WLV 1. De warmwaterketels en toebehoren moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 1078 (uitgave 1987), met uitzondering van de ventilatie.
- HW/WLV 2. Voor toevoer van verbrandingslucht en ventilatie van het ketelhuis moeten toe- en afvoeropeningen zijn aangebracht, die verbinding hebben met de buitenlucht en die zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, dat een goede dwarsventilatie van het ketelhuis is gewaarborgd. Genoemde openingen moeten van voldoende capaciteit zijn en zodanig zijn uitgevoerd, dat steeds en onder alle omstandigheden een vrije doorlaat is gewaarborgd.
- HW/WLV 3. Toevoeropeningen moeten zo laag mogelijk in het ketelhuis zijn aangebracht doch nergens hoger dan op 1/3 van de totale hoogte van de betreffende stookruimte, gerekend vanaf de vloer.
- HW/WLV 4. Afvoeropeningen moeten zo hoog mogelijk in het ketelhuis zijn aangebracht met de onderzijde op ten minste 2/3 van de totale hoogte van de betreffende stookruimte, gerekend vanaf de vloer en niet lager dan 1,7 m boven de vloer.
- HW/WLV 5. Gasinstallaties moeten voldoen aan de 'Veiligheidseisen en keuringsprocedure voor gasinstallaties bij industriële afnemers', Informatie nr. 6, uitgave augustus 1976 van de NV Nederlandse Gasunie.
- HW/WLV 6. De warmwaterketels en toebehoren plus de daarbij behorende beveiligingsapparatuur moeten voldoen aan de VISA-voorschriften die vigeren tijdens de bouw van de installatie. Voor het in gebruik nemen van de ketels en vervolgens telkens na twee jaar dienen de ketels aan de hand van de VISA-voorschriften op goed en veilig functioneren te worden gecontroleerd door een erkend bedrijf.
- HW/WLV 7. Alle toestellen die vallen onder de 'Regels voor toestellen onder druk' van de Dienst voor het Stoomwezen, moeten met betrekking tot de constructie, de beveiliging en het onderhoud voldoen aan de vigerende regels van de Dienst voor het Stoomwezen.

Ons kenmerk: DWM/64796

De betreffende toestellen moeten voor de in gebruik name aan een keuring door of namens het hoofd van de Dienst voor het Stoomwezen zijn onderworpen, die jaarlijks of zo vaak de Dienst voor het Stoomwezen dit voorschrijft, wordt herhaald.

HW/WLV 8. De warmwaterketels, verbindings- en schoorsteenkanalen moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden en zo vaak als nodig is worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij kan verspreiden buiten de inrichting.

HW/WLV 9. De scheidingswanden en -daken tussen de stookruimte en alle andere ruimten (trafo-, laagspannings-, controleruimte en kantoor), alsmede de daarin bevindende deuren en ramen, moeten een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten (overeenkomstig NEN 3884, uitgave 1975).

C. Algemeen

HW 1. Alle voorgeschreven en in de aanvraag aangegeven blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en moeten steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.

HW 2. De brandslanghaspels en de draagbare blustoestellen in de inrichting moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

HW/WLV 3. Alle voorgeschreven en in de aanvraag aangegeven brandmeldsystemen en andere beveiligingsvoorzieningen dienen jaarlijks op hun werking te worden gecontroleerd door een daartoe door gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt.

HW/WLV 4. Van bedrijfsstoringen zoals brand, leidingbreuk en dergelijke, die beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij:

- 06-11;
- de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 311 61 11.

HW 5. Binnen de inrichting mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd of voorwerpen/stoffen aanwezig zijn, die het brand- en explosiegevaar verhogen; wel zijn toegestaan flessen of vaten die voldoen aan de eisen van de Dienst voor het Stoomwezen en overeenkomstig die eisen op de installatie zijn aangesloten.

HW 6. Vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C is gelegen, mogen niet gebruikt worden voor reinigingsdoeleinden.

Ons kenmerk: DWM/64796

- HW/WLV 7. Afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties, afzuigsystemen en uitmondingen van veiligheids die in de buitenlucht uitmonden, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- HW/WLV 8. Alle in deze vergunning genoemde gegevens, periodieke controles en dergelijke ten behoeve van de warmwaterketels en toebehoren, alsmede alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden daaraan, moeten worden bijgehouden; de gegevens moeten voor de controlerend ambtenaar ter inzage beschikbaar zijn.
- HW/WLV 9. Afvalstoffen mogen in de inrichting niet verbrand worden.
- HW/WLV 10. Alle afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde afvalverwerker. Het opslaan en afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- HW 11. Afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte postsdoeken moeten worden bewaard in vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.
- HW 12. Elektrische installaties mogen geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.
- HW 13. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- D. Geluid
- WGH 1. De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LA_{eq} , etm.) vastgesteld volgens de Handleiding 'meten en rekenen industriellawaai' IL-HR-13-01, 1981, vanwege de Hulpwarmtecentrale Bezuidenhout-West mag op de gevel van de woningen op referentiepunt 1 op een waarneemhoogte van 5 m niet meer bedragen dan 49 dB(A). De referentiepunten zijn weergegeven op figuur 2 van het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek, nr. WY931073.R01 (van [REDACTED]), d.d. 16 februari 1993.
- WGH 2. De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LA_{eq} , etm.) vastgesteld volgens de Handleiding 'meten en rekenen industriellawaai' IL-HR-13-01, 1981, vanwege de Hulpwarmtecentrale Bezuidenhout-West mag op de gevel van de woningen op de referentiepunten 2, 3 en 4 op een waarneemhoogte van 5 m niet meer bedragen dan 50 dB(A). De referentiepunten zijn weergegeven op figuur 2 van het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek, nr. WY931073.R01 (van [REDACTED]), d.d. 16 februari 1993.
- WGH 3. De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau (LA_{eq} , etm.) vastgesteld volgens de Handleiding 'meten en rekenen industriellawaai' IL-HR-13-01, 1981, vanwege de Hulpwarmtecentrale Bezuidenhout-West mag op de gevel van het kantoorgebouw op referentiepunt 5 op een waarneemhoogte van 30 m niet meer bedragen dan 57 dB(A).

Ons kenmerk: DWM/64796

De referentiepunten zijn weergegeven op figuur 2 van het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek, nr. WY931073.R01 (van [REDACTED], d.d. 16 februari 1993.

- WGH 4. De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau ($L_{A_{eq}}$, etm.) vastgesteld volgens de Handleiding 'meten en rekenen industriële lawaai' IL-HR-13-01, 1981, vanwege de Hulpwarmtecentrale Bezuidenhout-West mag op de zonegrens niet meer bedragen dan 50 dB(A).
- WGH 5. Binnen een jaar na de datum van dit besluit, moet aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland een door een onafhankelijk akoestisch adviesbureau opgesteld rapport worden ingediend, waaruit blijkt dat het onder voorschriften D1 tot en met D4 genoemde geluidsniveau niet wordt overschreden. Tevens dient daarin te zijn vermeld welke voorzieningen hiertoe zijn getroffen.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 29 van de Hinderwet, artikel 67 van de Wet inzake de Luchtverontreiniging, artikel 142 van de Wet Geluidhinder en artikel 42 en volgende van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, op grond waarvan gedurende één maand vanaf de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

Verzoek om schadevergoeding

Wij wijzen erop dat, indien hij zich voor kosten ziet gesteld dan wel schade lijdt, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoren te blijven, gedeputeerde staten hem, voor zover niet op andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden voorzien, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding kunnen toekennen. Een verzoek daartoe kan bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage worden ingediend.

- 8 -

Ons kenmerk: DWM/64796

Vervallen vergunning

Voorts wijzen wij erop, dat de beschikking d.d. 12 maart 1991 verleend door burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage na het onherroepelijk worden van deze beschikking, komt te vervallen.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

W.g.

ir. H.J.P. van Muyden,
hoofd bureau Vergunningen en Bedrijven

Verzonden:

16 NOV. 1993

Een exemplaar van dit besluit is gezonden naar:

- a. NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, Von Geusastraat 193, 2274 RJ Voorburg;
- b. burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage;
- c. de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- d. de hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, hoofd van het 5e district van de Arbeidsinspectie te Zoetermeer;
- e. burgemeester en wethouders van Voorburg;
- f. burgemeester en wethouders van Rijswijk.