



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE WATER EN MILIEU
afdeling Lucht, Veiligheid en
Geluid

NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
t.a.v. [redacted] en [redacted]
Postbus 909
2270 AX VOORBURG

CONTACTPERSOON

[redacted]

DOORKIESNUMMER

070 - 441 76 50

E-MAIL

[redacted]

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.pzh.nl

ONS KENMERK
DWM/2000/800

UW KENMERK
-

BIJLAGEN
-

DATUM

2 FEB. 2000

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 24 januari 2000

Onderwerp aanvraag

Op 16 september 1999 is een aanvraag binnengekomen van NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (hierna te noemen EZH) om een vergunning voor het veranderen van de inrichting ingevolge artikel 8.1, lid b van de Wet milieubeheer.

De inrichting is een hulpwarmtecentrale ten behoeve van warmtelevering aan het stadsverwarmingsnet in Den Haag en valt volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit behorende bij de Wet milieubeheer onder categorie 1.3.b. De inrichting is gelegen aan Schenkkade 1A te Den Haag, kadestraal bekend gemeente Den Haag, sectie AP, nrs. 1578 (ged.) en 1605 (ged.).

Aanleiding aanvraag

De vigerende vergunning dateert van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796). Ten opzichte van deze vergunning wil het bedrijf een aantal veranderingen doorvoeren. Deze veranderingen omvatten het vergroten van de capaciteit van drie ketels van 19 MW naar 22 MW én het verruimen van de bedrijfstijd per ketel (vijf in totaal) van 250 uur/jaar naar 1.500 uur/jaar.

Hiermee wordt het mogelijk meer warm water te leveren aan het stadsverwarmingsnet.

Coördinatie met andere regelgeving

Voor de nieuwe activiteit is geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig. Ook is voor deze activiteit geen bouwvergunning ingevolge de Woningwet noodzakelijk. De coördinatieplicht is daarom niet van toepassing.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de normale procedure conform Afdeling 3.5 ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Tram 1 en 9 en bus 18, 67,
88 en 90 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



De volgende wettelijke adviseurs zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag en de ontwerp-beschikking:

- de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuidwest;
- Burgemeester en Wethouders van Den Haag.

Als betrokken overheidsorganen zijn hiervoor ook in de gelegenheid gesteld:

- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland;
- Burgemeesters en Wethouders van Voorburg en Rijswijk.

Wij zijn ervan uitgegaan dat in redelijkheid niet is te verwachten dat de invloed van de belasting van het milieu veroorzaakt door de inrichting zich verder strekt dan in andere dan genoemde gemeenten.

De volgende wijzigingen dienen t.o.v. de ontwerp-beschikking in de beschikking te worden aangebracht. Dit geldt ook voor de eventueel aangegeven wijzigingen in bijgevoegde ontwerp-beschikking.

Ter voldoening aan het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer juncto Afdeling 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de vergunningaanvraag met de bijbehorende stukken, alsmede het ontwerp-besluit voor een ieder ter inzage gelegen.

Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn geen adviezen ingediend en is geen verzoek binnengekomen om een openbare gedachtewisseling.

Tegen de ontwerp-beschikking zijn door [REDACTED] te [REDACTED] de volgende bedenkingen ingediend:

1. De huidige centrale veroorzaakt in de slaapkamer momenteel al veel geluids-overlast wanneer deze op volle toeren draait, zowel van buiten als via het buizenstelsel;
2. Afgevraagd wordt wat er gaat gebeuren wanneer de capaciteit en de werkduur worden uitgebreid.

Wij merken over deze bedenkingen het volgende op.

Rond de hulpwarmtecentrale is met toepassing van de Wet geluidhinder een geluidszone vastgesteld. Dit is een gebied waarbuiten de geluidsbelasting, vanwege de hulpwarmtecentrale, niet hoger mag zijn dan 50 dB(A). Dit is de wettelijke voorkeursgrenswaarde.

De eerder verleende revisievergunning van de hulpwarmtecentrale bevat een aantal voorschriften waarin impliciet is vastgelegd dat de geluidsbelasting buiten de zone niet meer mag zijn dan 50 dB(A). Uit de aanvraag om de veranderingsvergunning blijkt dat, ondanks de voorgenomen uitbreiding, deze voorschriften nog steeds kunnen worden nageleefd.

Overigens zal de geluidsbelasting op de woning van [REDACTED] lager zijn dan 50 dB(A), omdat deze verder van de hulpwarmtecentrale ligt dan de zonegrens. Van ontoelaatbare geluidhinder van buiten de woning zal, ook na de uitbreiding, dan ook geen sprake zijn.



Het buizenstelsel in de woning is gekoppeld aan het net van ENECO, de warmte-distributeur. Deze ontvangt het warme water in een overdrachtsstation tussen de hulpwarmtecentrale en de woningen. Het overdrachtsstation is een afzonderlijke inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het gevolg hiervan is dat de eventuele geluidhinder die via het buizenstelsel de woning zou bereiken, niet kan worden toegerekend aan de hulpwarmtecentrale.

Genoemde bedenking hierover is dan ook ongegrond. Wel hebben wij ENECO op de hoogte gesteld van de bedenkingen.

Overwegingen ten aanzien van de (belangrijkste) effecten op het milieu als gevolg van de veranderingen

Luchtemissies

Als gevolg van de uitbreiding van de inrichting zullen de stikstofoxidenemissies (NO_x-emissies) toenemen van 2,78 ton/jaar (bestaand) naar 18 ton/jaar (nieuw). Nu geldt voor stikstofoxiden een wettelijke grens- en richtwaarde waaraan de concentratie van deze stoffen op leefniveau moet voldoen. De grenswaarden zijn volgens het Besluit luchtkwaliteit stikstofoxiden 135 µg/m³ (98 percentiel) en 175 µg/m³ (99,5 percentiel).

De toename van de NO_x-emissies is van dien aard dat van overschrijding van deze norm geen sprake zal zijn.

Verder stelt aan dergelijke installaties het Besluit emissie-eisen Stookinstallaties milieubeheer A (Bees-mbA), laatstelijk gewijzigd op 18 maart 1998, concentratie-eisen aan de uitworp van stikstofoxiden. Dit houdt in dat de NO_x-emissie van elke ketel maximaal 100 mg/Nm³ dient te zijn. Thans voldoen de ketels hieraan. De gevraagde wijziging heeft geen verandering op de emissieconcentratie tot gevolg. De emissieconcentratie-eis blijft 100 mg/Nm³.

De eis is niet in de vergunning opgenomen omdat deze vermeld staat in het eerder vernoemde besluit Bees-mbA. Dit besluit heeft een rechtstreekse werking.

Geluid

De raad van de gemeente Den Haag heeft op 27 juni 1991 bij de vaststelling van het bestemmingsplan Bezuidenhout-Zuid I tevens een geluidszone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder vastgesteld rond het industrieterrein, waarop de hulpcentrale is gelegen. In de directe omgeving van de inrichting bevinden zich aan de overzijde van het viaduct over het spoor woningen aan de Schenkade op een afstand van ongeveer 75 m van de inrichting. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd waaruit blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de inrichting bij deze woningen niet toeneemt als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit van de centrale. De geluidsvoorschriften in de vergunning van 1 november 1993 behoeven geen aanvulling.

Vigerende vergunningen

Wij wijzen erop dat de revisievergunningen, in het kader van de Hinderwet en de Wet inzake de Luchtverontreiniging (thans Wet milieubeheer) op 1 november 1993, onder nummer DWM/64796, door ons college verleend, na het onherroepelijk worden van deze beschikking onverminderd van kracht blijven.



Conclusie

Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. Aan de vergunning zullen wel voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Hieronder zijn begrepen een aantal geselecteerde voorschriften uit de vigerende revisievergunning van 1 november 1993 die daarmee van toepassing zijn op onderhavig vergunning. De vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 1 november 1993 blijft naast de veranderingsvergunning onverminderd van kracht.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer, artikel 8.1 en de Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 3.5, hebben wij besloten aan NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland ten behoeve van de hulpwarmtecentrale gelegen aan de Schenkkade 1a te Den Haag de gevraagde veranderingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de capaciteiten van drie ketels van 19 MW naar 22 MW elk én uitbreiding van de bedrijfstijden van 250 uur/jaar/ketel naar 1.500 uur/jaar/ketel, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.

Aan de vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

(Voorzover hierbij aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.)



ONS KENMERK
DWM/2000/800
PAGINA 5/7

INHOUDSOPGAVE

1. EMISSIES EN REGISTRATIE	6
2. CONSTRUCTIE, INSTALLATIE EN GEBRUIK.....	6
3. ALGEMEEN.....	6
4. GELUID	6



1. EMISSIES EN REGISTRATIE
 - 1.1 Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften A.3 tot en met A.6 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.
2. CONSTRUCTIE, INSTALLATIE EN GEBRUIK
 - 2.1 Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften B.1 en B.5 tot en met B.8 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.
3. ALGEMEEN
 - 3.1 Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften C.7 en C.8 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.
4. GELUID
 - 4.1 Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften D.1 tot en met D.4 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voorzover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.



ONS KENMERK
DWM/2000/800
PAGINA 7/7

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ir. H.H.J.M. Goumans,
directeur directie Water en Milieu

Verzonden: 2 FEB. 2000

AFSCHRIFT AAN

- de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- Burgemeester en Wethouders van Den Haag;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft;
- Burgemeester en Wethouders van Rijswijk;
- Burgemeester en Wethouders van Voorburg;
- [REDACTED]

