



afschrijft aan

GEDEPUTEERDE STATEN

provincie **HOLLAND** **ZUID**

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

E.On Benelux Generation NV
t.a.v. [REDACTED]
Von Geusastraat 193
2274 RJ VOORBURG

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

070 - 441 77 48

E-MAIL

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 72 80

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.pzh.nl

Tram 1 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2002/12571

ONS KENMERK	UW KENMERK	BIJLAGEN	DATUM
DGWM/2002/12571	-	-	

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

- 4 DEC. 2002

Onderwerp aanvraag

Op 15 juli 2002 is een aanvraag voor een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) (artikel 8.1, lid b) ontvangen van E.ON Benelux Generation NV te Rotterdam. Het betreft een vergunningaanvraag voor het veranderen van de hulpwarmtecentrale Bezuidenhout-West, gelegen aan de Schenkade 1a te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie AP, nummers 1578 (gedeeltelijk) en 1605 (gedeeltelijk).

Vergunningensituatie

Het bedrijf valt onder categorie 1.3, onder b, genoemd in Bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor deze categorie zijn wij als bevoegd gezag aangewezen.

Het betreft hier een bestaande inrichting waarvoor op 1 november 1993 de thans vigerende milieuvergunning is afgegeven voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Hinderwet/Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder. Daarna is er een veranderingsvergunning aangevraagd, die is verleend op 2 februari 2000.

De verandering die wordt aangevraagd betreft het uitbreiden van de bedrijfstijd. In de vigerende vergunning is een bedrijfstijd van 1.500 uur per ketel, in totaal 7.500 uur toegestaan. Nu wordt een uitbreiding tot 15.000 uur aangevraagd.

De vigerende revisievergunningen van 1 november 1993 en de veranderingsvergunning van 2 februari 2000, blijven na het onherroepelijk worden van deze beschikking onverminderd van kracht.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag hebben wij de in Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschreven procedure gevolgd.

Voor de inrichting is geen Wvo-vergunning vereist. Ook is voor de aangevraagde verandering geen bouwvergunning ingevolge de Woningwet noodzakelijk.

De coördinatieplicht met betrekking tot andere regelgeving is daarom niet van toepassing.

Als wettelijke adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- hoogheemraadschap van Delfland;
- Burgemeester en Wethouders van Den Haag;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West;

Als betrokken overheidsorganen zijn bij de procedure, anders dan als wettelijk adviseur, betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Leidschendam-Voorburg.

Wij zijn er hierbij van uitgegaan dat in de redelijkheid niet te verwachten is, dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door de inrichting zich in andere dan de genoemde gemeenten zal doen gevoelen.

Alle bovengenoemde instanties zijn in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft ons bericht, dat er uit de inrichting geen afvalwater wordt geloosd en er derhalve geen Wvo-vergunning nodig is. Het hoogheemraadschap zal daarom verder niet als adviseur in de procedure worden betrokken. De overige adviseurs hebben van de gelegenheid om te adviseren geen gebruik gemaakt.

Algemene beleidsoverwegingen

Bij het bedrijf zijn de volgende milieucomponenten relevant: lucht en geluid. Ten aanzien van deze aspecten merken wij het volgende op.

Luchtemissies

Als gevolg van de verandering van de inrichting zullen de stikstofoxidenemissies (No_x-emissies) toenemen van 18 ton/jaar (bestaand) naar 36 ton/jaar (nieuw). Voor stikstofoxiden geldt een wettelijke grenswaarde waaraan de concentratie van deze stoffen op leefniveau moet voldoen. De grenswaarden zijn volgens het Besluit luchtkwaliteit 200 µg/m³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze achttien maal per kalenderjaar mag worden overschreden en 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie, uiterlijk op 1 januari 2010.

De toename van de No_x-emissies en de bijdrage van de hulpcentrale aan de gemiddelde NO_x-concentratie is van dien aard dat slechts sprake zal zijn van een beperkte toename van de immissieconcentratie op leefniveau.

Verder is op de installaties het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (BEES-A), van toepassing. Dit houdt in dat de No_x-emissieconcentratie van elke ketel maximaal 100 mg/Nm³ dient te zijn. De ketels voldoen hier momenteel aan.

De gevraagde verandering heeft geen verandering van de emissieconcentratie tot gevolg, zodat aan de norm kan blijven worden voldaan.

Deze norm is niet in de vergunning opgenomen omdat deze vermeld is in het eerder genoemde BEES-A. Dit besluit heeft een rechtstreekse werking.

Geluid

De raad van de gemeente Den Haag heeft op 27 juni 1991 bij de vaststelling van het bestemmingsplan Bezuidenhout-Zuid I tevens een geluidszone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder vastgesteld rond het industrieterrein, waarop de hulpcentrale is gelegen. In de directe omgeving van de inrichting bevinden zich aan de overzijde van het viaduct over het spoor woningen aan de Schenkade op een afstand van ongeveer 75 m van de inrichting.

Bij de aanvraag voor de veranderingsvergunning die is verleend op 2 februari 2000 is aangegeven, dat het berekende geluidsniveau bij de dichtstbijzijnde woningen ten gevolge van het continu in bedrijf zijn van de gehele inrichting maximaal 39 dB(A) bedraagt. Hierbij is dus uitgegaan van een bedrijfstijd van 100%. De nu aangevraagde verandering heeft geen invloed hierop. Wel zal de berekende situatie vaker voorkomen.

Aan de geluidsvoorschriften in de vergunning van 1 november 1993 kan blijven worden voldaan. Deze behoeven derhalve niet te worden aangevuld of te worden gewijzigd.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden ter bescherming van het milieu. Het betreft hier de selectie van een aantal voorschriften uit de vigerende revisievergunning van 1 november 1993. De vigerende vergunningen van 1 november 1993 en 2 februari 2000 blijven naast deze veranderingsvergunning onverminderd van kracht.

Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer artikel 8.1 en de Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 3.5, hebben wij besloten aan E.ON Benelux Generation NV de gevraagde vergunning voor een hulpwarmtecentrale aan de Schenkkade 1a te Den Haag te verlenen.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Emissies en registratie

1. Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften A.3 tot en met A.6 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.

Constructie, installatie en gebruik

1. Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften B.1 en B.3 tot en met B.8 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.

Algemeen

1. Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften C.7 en C.8 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.

Geluid

1. Van de vergunning van de Wet milieubeheer van 1 november 1993 (kenmerk DWM/64796) zijn de voorschriften D.1 tot en met D.4 overeenkomstig van toepassing op deze vergunning.

ONS KENMERK
DGWM/2002/12571
PAGINA 4/4

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voorzover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

w.g.

drs. F.J. van Brenk
hoofd bureau Industrie

Verzonden:

23 DEC 2002
AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Den Haag;
- Burgemeester en Wethouders van Leidschendam-Voorburg;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam.