





**Samen veilig
het jaar uit!**

Zo werkt het!

Geef ons tijdens de controle deze map. U kunt rustig doorwerken, terwijl de toezichthouder zo snel mogelijk de controle uitvoert. Dat werkt prettig voor iedereen. Veilig uiteinde!

Checklist veilige vuurwerkverkoop 2023

Op de verkooplocatie/verkoopruimte

Actiepunt	28-12	29-12	30-12
1 Niet meer dan 200 kg fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) opslaan buiten de bewaarplaatsen.			
2 Geen consumentenvuurwerk binnen handbereik van het publiek.			
3 Het consumentenvuurwerk ligt in de verkoopruimte binnen bereik van de automatische sprinklerinstallatie (voorwaarts en achterwaarts 1.5 meter en zijwaarts 1 meter).			
4 Buiten de openingstijden wordt het consumenten vuurwerk (cat. F2) op-geslagen in de bewaarplaats(en).			
5 Niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan een klant verkopen.			
6 Er zijn geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders (met uitzondering van brandblusmiddelen) aanwezig.			
7 Er zijn antistatische afvalzakken aanwezig.			
8 Brandmeldinstallatie is in bedrijf.			
9 Waterdruk is in orde voor de sprinklerinstallatie.			
10 Brandslanghaspel is gekeurd en bereikbaar.			
11 Stickers over verbod op roken en open vuur zijn duidelijk aanwezig.			
12 Veiligheidssymbolen Ontploffingsgevaar hangen duidelijk op de deur(en) van de bewaarplaatsen.			

In de bewaarplaatsen

Actiepunt	29-12	29-12	30-12
1 In de bewaarplaats(en) is een gangpad van ten minste 75 cm aanwezig.			
2 Het consumentenvuurwerk ligt 2 cm van de muur.			
3 De bewaarplaats(en) is/zijn zodanig ingericht dat visuele inspectie mogelijk is en het inbrengen en uitnemen van vuurwerk niet wordt belemmerd.			
4 Het consumentenvuurwerk ligt niet boven de toegestane stapelhoogte. Zie PVE of UPD			
5 Er is/zijn in de bewaarplaats(en) alleen consumentenvuurwerk aanwezig.			
6 Deuren zijn dicht en worden niet opgehouden, tenzij door aangevraagde kleefmagneten.			
7 Consumentenvuurwerk wordt direct na levering opgeborgen in de bewaarplaats(en).			
8 Er zijn geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders (met uitzondering van brandblusmiddelen) aanwezig binnen 5 meter van de bewaarplaatsen.			
9 Alle medewerkers zijn op de hoogte van een werkinstructie. Deze werkinstructie hangt op een zichtbare plek en is duidelijk leesbaar.			



Wat u in deze map moet plaatsen:

- ✓ UPD/Programma van Eisen
- ✓ Nota van aanvullingen
- ✓ Keuringsrapport en certificaat van de brandbeveiligingsinstallatie
- ✓ Leveringsbonnen
- ✓ Eventuele verkoopvergunning (kopie)

Regelgeving

Zondag 31 december 2023 mag er geen consumentenvuurwerk worden verkocht/ter beschikking worden gesteld en er mag dan ook geen consumentenvuurwerk aanwezig zijn in uw verkoopruimte. Dit geldt niet voor consumentenvuurwerk categorie F1 (kindervuurwerk). *Artikel 2.3.2 van het Vuurwerkbesluit.*