



Zaaknummer : 00611692  
Ons Kenmerk : ODH-2021-00055377  
Datum : 9 april 2021

## **Beschikking Waterwet**

### **Onderwerp**

Op 21 november 2018 hebben wij een wijzigingsvergunning met kenmerk ODH-2018-00141291 verleend als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet. Het ging hierbij om het wijzigen van de op 24 augustus 2010 verleende vergunning, kenmerk PZH-2010-194269469, voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het Justus van Effencomplex aan de Justus van Effenstraat 1 te Rotterdam.

Nadat intern een verschrijving is ontdekt in voorschrift 1.2., besluiten wij de vergunning met kenmerk ODH-2018-00141291 ambtshalve te wijzigen.

### **Besluit**

Wij besluiten:

- I. de Waterwetvergunning van 21 november 2018 met kenmerk ODH-2018-00141291 te wijzigen;
- II. de wijziging te verlenen voor onbepaalde tijd;
- III. voorschrift 1.2. van de vergunning van 21 november 2018 met kenmerk ODH-2018-00141291 te wijzigen en te laten luiden zoals opgenomen in deze beschikking.

### **Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

### **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



## **VOORSCHRIFT**

1.2 De te onttrekken en retourneren hoeveelheden grondwater in de warme periode mogen niet meer bedragen dan 30 m3 per uur, 720 m3 per etmaal en 25.000 m3 per maand. In totaal mag in de warme periode niet meer dan 43.000 m3 grondwater per jaar worden onttrokken en geretourneerd. De te onttrekken en retourneren hoeveelheden grondwater in de koude periode mogen niet meer bedragen dan 30 m3 per uur, 720 m3 per etmaal en 25.000 m3 per maand. In totaal mag in de koude periode niet meer dan 75.000 m3 per jaar worden onttrokken en geretourneerd. Per jaar mag in totaal niet meer dan 155.000 m3 grondwater worden onttrokken en geretourneerd.

## **OVERWEGINGEN**

### **Aanleiding**

Op 21 november 2018 hebben wij een wijzigingsvergunning met kenmerk ODH-2018-00141291 verleend als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet. Het ging hierbij om het wijzigen van de op 24 augustus 2010 verleende vergunning, kenmerk PZH-2010-194269469, voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het Justus van Effencomplex aan de Justus van Effenstraat 1 te Rotterdam.

Nadat intern een verschrijving is ontdekt in voorschrift 1.2., besluiten wij de vergunning met kenmerk ODH-2018-00141291 ambtshalve te wijzigen.

In de vergunning van 21 november 2018 met kenmerk ODH-2018-00141291 luidde voorschrift 1.2. als volgt:

*De te onttrekken en retourneren hoeveelheden grondwater in de warme periode mogen niet meer bedragen dan 30 m3 per uur, 720 m3 per etmaal en 25.000 m3 per maand. In totaal mag in de warme periode niet meer dan 43.000 m3 grondwater per jaar worden onttrokken en geretourneerd. De te onttrekken en retourneren hoeveelheden grondwater in de koude periode mogen niet meer bedragen dan 30 m3 per uur, 720 m3 per etmaal en 25.0000 m3 per maand. In totaal mag in de koude periode niet meer dan 75.000 m3 per jaar worden onttrokken en geretourneerd. Per jaar mag in totaal niet meer dan 155.000 m3 grondwater worden onttrokken en geretourneerd.*

In bovenstaand voorschrift is het maanddebiet in de koude periode met factor 10 vermenigvuldigd. Dit is niet kloppend. Daarom moet dit voorschrift gewijzigd worden, zoals weergegeven staat in voorschrift 1.2 van onderhavige vergunning.

### **Procedure**

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### **Conclusie**

Gelet op het vorenstaande bestaat er voor ons, in het belang van het grondwater en daarmee samenhangende gebruiksfuncties, aanleiding om de vergunning met kenmerk ODH-2018-00141291 ambtshalve te wijzigen. Wij zien dan ook geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.