



Zaaknummer : 01043179
Ons Kenmerk : ODH537239
Datum : 09-12-2022

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 6 september 2022 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en het ontsteken van professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk op 12 december 2022 ten behoeve van de vuurwerkdemonstratie op het eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer.

Besluit

Wij besluiten:

- I. De aangevraagde toestemming te verlenen aan Katan Feuerwerk GmbH voor het opbouwen en afsteken van professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk op het eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer;
- II. de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 6 september 2022 en de aanvullende stukken van 5 december 2022 onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

1. Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
2. De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 12 december 2022 vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
3. Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

| Omschrijving | Kaliber (mm) | Veiligheidsafstand (m) |
|---|--------------|------------------------|
| Consumenten cakeboxen (t/m 1 inch) | 25,4 | 40 |
| Fanshape consumenten cakeboxen (t/m 1 inch) | 25,4 | 60 |
| Fanshape singleshot mines | 25,4 | 60 |
| Consumenten cakeboxen (t/m 2 inch) | 50,8 | 60 |

4. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
5. Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.
6. Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
7. Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 6 september 2022 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en het ontsteken van professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk op 12 december 2022 ten behoeve van de vuurwerkdemonstratie op het eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- 90436284_8035262_68241024_4924295_schietlijst_excel.xls
- 90436284_8035263_Certificatenlijst_2022-2023_Katan.docx
- 90436284_8035264_68241024_4924298_Tekening_vuurwerkshow_Zoetermeer.doc
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_90436284.pdf

Op 5 december 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- Vuurwerk_aanvullende_gegevens_DIGID_92111567.pdf
- 92111567_8339706_SCHIETLIJST_12-12-ZOETERMEER.pdf

Hiermee komt de schietlijst '90436284_8035262_68241024_4924295_schietlijst_excel.xls' van 6 september 2022 te vervallen.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 13 september 2022 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van Zoetermeer en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, vijfde lid, van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 23 november 2022 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 23 november 2022 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

Reactie op de aanvraag

De burgemeester van Zoetermeer heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit



dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 28 november 2022 aangegeven geen aanvullende maatregelen te adviseren ten aanzien van de brandveiligheid en de veiligheid van de fysieke leefomgeving met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op het eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer tijdens een vuurwerkdemonstratie. Er wordt een veiligheidszone van 62,5 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 20.00 uur en 21.45 uur ontstoken.

Huidige vergunnings situatie

Op 29 juni 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Katan Feuerwerk GmbH te Ulft.

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de Ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 3 oktober 2022 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.



In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: www.omgevingsdiensthaaglanden.nl

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

| | |
|--------------------|---|
| Afsteekplaats | Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. |
| Afsteekprogramma | Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding. |
| Afsteekterrein | Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht. |
| Afsteker | Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt. |
| Evenement | Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk. |
| Milieutelefoon | Telefoon: 0888 333 555 |
| Opbouw | Assembleren van vuurwerk ter plaatse. |
| Opstelling | Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies. |
| Register | Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit. |
| Veiligheidsafstand | Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek. |
| Veiligheidszone | Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen. |