



Zaaknummer : 01098404  
Ons Kenmerk : ODH1064271  
Datum : 20 juni 2024

## **Beschikking**

### **Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming**

#### **Onderwerp**

Op 20 februari 2024 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van theatervuurwerk (PSE) op 20 juli 2024 ten behoeve van het 7Fest Festival. Het festival vindt plaats in het Zuiderpark te Den Haag.

#### **Besluit**

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Caffero GmbH. De opbouw en ontbranding vindt plaats in het Zuiderpark te Den Haag;
- II. de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 20 februari 2024 onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

#### **Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

mr. C. van der Kamp  
Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

#### **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



## VOORSCHRIFTEN

1. Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres [vergunningen@odh.nl](mailto:vergunningen@odh.nl)) te worden overgelegd.
2. De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen vanaf 20 juli 2024 vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
3. Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Categorie	Veiligheidsafstand (m)
Diverse PSE artikelen	T1/T2	tussen 0,5 en 10 meter

4. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
5. Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpverleners.
6. Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
7. Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen.



## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 20 februari 2024 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van theatervuurwerk (PSE) op 20 juli 2024 ten behoeve van het 7Fest Festival. Het festival vindt plaats in het Zuiderpark te Den Haag.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- 98879431\_9769572\_20240220\_Schietlijst\_Den\_Haag\_V1-xlsx\_-\_Blad1.pdf
- 98879431\_9769573\_20240115\_Certificaathouders\_V12-xlsx\_-\_Blad1\_(1).pdf
- 98879431\_9769574\_20240220\_Situatietekening\_Den\_Haag\_V1.jpg
- 98879431\_9769575\_20240220\_Plattegrond\_7fest\_2024\_V1.jpg
- Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_98879431.pdf

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### Adviezen

Bij brief van 26 februari 2024 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van Den Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 29 april 2024 hebben wij conform artikel 3B.3a, negende lid van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 29 april 2024 hebben wij conform artikel 3B.3a, zevende lid, onder b van het Vuurwerkbesluit, de Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte van het vuurwerk naar verwachting lager is dan 100 meter.

### Reactie op de aanvraag

De burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht. Wij gaan er derhalve vanuit dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 30 april 2024 aangegeven geen aanvullende maatregelen te adviseren ten aanzien van de brandveiligheid en de veiligheid van de fysieke leefomgeving met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.



## Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

### Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op 20 juli 2024 in het Zuiderpark te Den Haag tijdens het 7Fest Festival. Er worden verschillende veiligheidszones vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 16.00 uur en 23.15 uur ontstoken.

### Huidige vergunningsituatie

Op 28 oktober 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Caffero GmbH te Berlicum.

### Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de ministeriële regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

### Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 2 mei 2024 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de Omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

### Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen directe of indirecte toestemming voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet- en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de flora- en fauna activiteit onder de Omgevingswet.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten, zoals vleermuizen, verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Omgevingswet en of u mogelijk een toestemming nodig heeft voor de flora- en fauna activiteit, verwijzen wij u naar de website: <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente Den Haag, voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)



## **Conclusie**

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3, eerste lid van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



## BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in <a href="#">artikel 4.9, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit</a> die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.