



Zaaknummer : 01171833  
Ons Kenmerk : ODH1789982  
Datum : 20 juli 2026

## Beschikking

### Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - Grondwaterbeschermingsgebied

#### Onderwerp

Op 21 mei 2026 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5.4 van de Omgevingswet. De vergunningaanvraag gaat over het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals geregeld in afdeling 3.3 van de Zuid-Hollandse omgevingsverordening. De aanvraag betreft het realiseren van een zettingsvrije constructie bestaande uit een palenmatras, gewapende grond, afwateringsstelsel en elementenverharding ten behoeve van een milieustraat en tevens voor het aanbrengen van een oeverbeschoeiing in een grondwaterbeschermingsgebied op de locatie Handelsweg - Veevoederstraat te Bergambacht.

#### Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen aan de gemeente Krimpenewaard, voor de activiteiten, als bedoeld in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening:
  - a. 'het graven of ontgronden' (artikel 3.27, eerste lid, onder a);
  - b. 'de aanleg, verandering of verwijdering van een ondergronds bouwwerk, zoals funderingen, een kelder, of een ondergrondse installatie of constructie, zoals een damwand of heipaal' (artikel 3.27, eerste lid, onder b);
- II. voorschrift 1 tot en met 14 te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 21 mei 2026 met DSO-verzoeknummer '20260521 01640 000', inclusief bijlagen, onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

#### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Dit document is digitaal vastgesteld, daarom staat er geen zichtbare handtekening in.

#### Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



## VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

*Naast onderstaande voorschriften gelden ook de van toepassing zijnde algemene regels van paragraaf 3.3.27 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Deze regels zijn hier niet herhaald, het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om de regels na te leven. Op deze regels wordt gehandhaafd.*

*Bij een ongewoon voorval (waaronder verontreiniging van grond of grondwater door lekkage of morsen van gevaarlijke stoffen) moeten omgevingsdienst Midden-Holland (0888 - 333 555) en drinkwaterbedrijf Oasen N.V. (0182 59 35 30) direct geïnformeerd worden.*

### Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder moet minstens twee weken voor de start van de werkzaamheden een startmelding indienen bij de toezichthoudende instantie Omgevingsdienst Midden-Holland (info@odmh.nl) met vermelding van de startdatum en gegevens van de contactpersoon;
2. De vergunde activiteiten moeten uitgevoerd worden volgens de aanvraag, met inachtneming van de voorschriften in deze vergunning en van de algemene regels. Bij afwijking dient een nieuwe omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

### Specifieke voorschriften

3. De toe te passen funderingspalen voor het palenmatras dienen glad te zijn zonder enige verbredingen en/of verbrede voet, waarbij aan de bovenzijde van de paal een betonnen oplanger gebruikt mag worden.
4. De ten behoeve van het maken van een gewapende gefundeerde ondergrond mag niet dieper worden ontgraven dan NAP – 2,85 meter (huidig maaiveldniveau = NAP – 1,35 meter);
5. Tijdens de ontgraving dienen de verschillende bodemlagen (o.a. klei, veen, zand) zorgvuldig en duidelijk gescheiden (zonder vermenging met andere lagen) te worden ontgraven en opgeslagen.
6. Na het realiseren van de funderingswerken (palen matras en gewapende grond) worden de ontgravingen goed aansluitend op de funderingswerken aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde van de ontgraving.
7. De aan te brengen gewapende grond dient te bestaan uit een laag van maximaal 60 centimeter dik menggranulaat, ingepakt in een dubbellaags geodoek, type Geogrid Fortrac 300 MDT aangevuld met een volledig grond dicht geo-textiel.
8. Het menggranulaat dient duurzaam ingepakt te worden zodanig dat deze niet met de ondergrond kan vermengen.
9. Bij de uitvoering van de werkzaamheden mag uitsluitend menggranulaat worden toegepast dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor bouwstoffen als bedoeld in artikel 25d, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit. De emissiewaarden van het toegepaste menggranulaat, bepaald voor niet-vormgegeven bouwstoffen met behulp van de kolomproef of beschikbaarheidsproef, mogen de in de tweede kolom van Tabel 1 van Bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit 2022 opgenomen maximale emissiewaarden niet overschrijden.
10. Het menggranulaat mag alleen afkomstig zijn van BRL 2506 gecertificeerde bedrijven die het NL-BSB en KOMO certificaat hebben.



11. Er dient op het werk een milieuverklaring bodemkwaliteit (AP04) beschikbaar te zijn waarmee kan worden aangetoond dat het menggranulaat voldoet aan de kwaliteitseisen.
12. Voor het op de gewapende grond aan te brengen zand dient schoon en vrij van verontreinigen te zijn en heeft tenminste de kwaliteitsklasse wonen;
13. De aan te brengen terrein verharding dient op dusdanige manier geconstrueerd te worden dat er geen stoffen in de bodem en het zich daaronder bevindende grondwater kunnen geraken.
14. Het terrein dient zodanig geconstrueerd te worden dat water bij regenval niet van de parkeerplaats afwatert op de bodem, maar op het riool.



## Overwegingen

### Procedure

#### Reguliere voorbereidingsprocedure

Wij hebben een kennisgeving van de aanvraag bekendgemaakt via de website *officiële bekendmakingen.nl*. Op de behandeling van deze aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Deze is beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet (hierna: Ow).

#### Beslistermijn

De aanvraag is behandeld volgens de reguliere procedure met een beslistermijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag.

#### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om te beslissen op uw aanvraag. Dit volgt uit artikel 5.10, eerste lid, onder f, van de Ow, gelezen in samenhang met artikel 4.6, eerste lid, onder f, van het Omgevingsbesluit.

#### Adviezen

Op grond van artikel 10.2 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (hierna: ZHOV) zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op de aanvraag:

1. De gemeente Krimpenerwaard
2. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
3. Het drinkwaterbedrijf Oasen N.V.

Ook omgevingsdienst Midden-Holland, is als toezichthoudende instantie, in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.

Naar aanleiding van het verzoek om advies zijn er geen reacties gegeven.



## Vergunningaanvraag

Op 21 mei 2026 hebben wij via het Omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag, met DSO-verzoeknummer '20260521 01640 000', betreft het realiseren van een zettingsvrije constructie bestaande uit een palenmatras, gewapende grond, afwateringsstelsel en elementenverharding ten behoeve van een milieustraat en tevens voor het aanbrengen van een oeverbeschoeiing in een grondwaterbeschermingsgebied op de locatie Handelsweg - Veevoederstraat te Bergambacht. Deze activiteiten zijn in een boringsvrije zone beoogd.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de volgende vergunningplichtige milieubelastende activiteiten (hierna: mba's):

- a. 'het graven of ontgronden' (artikel 3.27, eerste lid, onder a);
- b. 'de aanleg, verandering of verwijdering van een ondergronds bouwwerk, zoals funderingen, een kelder, of een ondergrondse installatie of constructie, zoals een damwand of heipaal' (artikel 3.27, eerste lid, onder b).

Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen:

1. Tekeningen 'Ontwikkelingen milieustraat te Bergambacht – Constructies palenmatras, tekeningnummer 60-1 t/m 60-6, gemaakt op 20-05-2026, door Ingenieursbureau Krimpenerwaard (ODH-kenmerk ODH1772755);
2. Rapport 'Funderingsadvies Milieustraat aan de Handelsweg te Bergambacht', gemaakt op 18-02-2025, door Adcim B.V. (ODH-kenmerk ODH1772759);
3. Rapport 'Berekeningsrapportage UO paalmatras', gemaakt op 18-12-2025 (ODH kenmerk ODH1772763);
4. Tekening 'Details, met kenmerk 20240177-C40, gemaakt op 20-05-2026, door Adcim B.V. (ODH kenmerk ODH1772765);
5. Tekening 'Te maken profielen', met kenmerk 20240177-C50, gemaakt op 20-05-2026, door Adcim B.V. (ODH kenmerk ODH1772767);
6. Tekening 'Situatie te maken werk', met kenmerk 20240177-C30, gemaakt op 20-05-2026, door Adcim B.V. (ODH kenmerk ODH1772771);
7. Tekening 'Bestaande situatie', met kenmerk 20240177-C10, gemaakt op 20-05-2026, door Adcim B.V. (ODH kenmerk ODH1772769);
8. Notitie 'onderbouwing aanvraag', met kenmerk DtL-BR2025051911-ODH, gemaakt op 21-05-2026, door Adcim B.V. (ODH kenmerk ODH1772761).

## Beleid en wettelijk kader

Afdeling 3.3 van de ZHOV bevat de regels voor het beschermen van de (chemische en ecologische) kwaliteit van het grondwater en watersystemen in grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 3.19 van de ZHOV). Dit met het oog op de winning daarvan voor de bereiding van drinkwater. De regels richten zich op bronnen van verontreinigingen en op het tegengaan van de aantasting van slecht-waterdoorlatende bodemlagen. De kans op verontreiniging van het grondwater is aanzienlijk groter, als de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen worden aangetast.

In de paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.26 van de ZHOV worden mba's in grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen.

### *Algemene regels*

Bij uitvoering van de aangevraagde mba's dient te worden voldaan aan de hiervoor geldende algemene regels. Deze algemene regels volgen uit de artikelen 3.108 tot en met 3.113 van de ZHOV.

### *Beoordelingsregels*

Voor een aantal mba's is bepaald dat het verboden is om deze zonder omgevingsvergunning uit te voeren. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dienen wij te toetsen aan de beoordelingsregels voor mba's in



grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 7.100 van de ZHOV). De aangevraagde omgevingsvergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. er vindt geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater plaats;
- b. er is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dit gebied en er is zekerheid verkregen dat het verlenen, ook gelet op de daarbij te stellen voorschriften, niet strijdig is met de belangen, bedoeld in artikel 3.19 van de ZHOV;
- c. het nut en de noodzaak van de mba dient voldoende te zijn aangetoond en er zijn geen redelijke alternatieven voorhanden.

Verder stelt artikel 7.100 van de ZHOV dat enkele beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing zijn, namelijk de artikelen 8.9, 8.10 en 8.84. Daaruit volgt, onder andere, dat er bij de beoordeling ook op wordt gelet of de activiteiten verenigbaar zijn met het belang van de winning van grondwater voor de productie van schoon, gezond drinkwater, of alle passende preventieve maatregelen worden getroffen en of de best beschikbare technieken worden toegepast.

## **Beoordeling**

De aangevraagde milieubelastende activiteiten (mba's) vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater, omdat deze plaatsvinden binnen een grondwaterbeschermingsgebied. De activiteiten worden daarom getoetst aan de beoordelingsregels van artikel 7.100 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV).

### Specificaties van de activiteiten en locatie-specifieke factoren

In onderhavig geval wordt binnen een grondwaterbeschermingsgebied een zettingsvrije constructie gerealiseerd ten behoeve van een milieustraat en tevens een oeverbeschoeiing. De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de locatie, het aanbrengen van een palenmatras, het realiseren van een gewapende grondconstructie met verharding en het aanbrengen van een oeverbeschoeiing.

#### *Milieubelastende activiteit 1 - Ontgraven*

Ten behoeve van de aanleg van de funderingsconstructie wordt de bestaande bodem ontgraven. De ontgraving ten behoeve van de gewapende gefundeerde ondergrond vindt plaats tot maximaal NAP -2,85 meter. Het huidige maaiveld bevindt zich op circa NAP -1,35 meter.

#### *Milieubelastende activiteit 2 – Aanbrengen palenmatras*

Voor het realiseren van de zettingsvrije constructie worden funderingspalen aangebracht tot in de draagkrachtige zandlaag. De funderingspalen bestaan uit gladde palen zonder verbredingen of verbrede paalvoet. Aan de bovenzijde van de paal mag gebruik worden gemaakt van een betonnen oplanger. Op de funderingspalen wordt een matrasconstructie gerealiseerd die de belasting van de milieustraat overdraagt naar de funderingspalen richting de draagkrachtige ondergrond. De funderingspalen worden met een hart om hart afstand van 1,0 meter (geheid) ingebracht.

#### *Milieubelastende activiteit 3 - Aanbrengen gewapende grond, zandpakket en verharding*

Op het palenmatras wordt een gewapende grondconstructie aangebracht. Deze constructie bestaat uit maximaal 0,60 meter menggranulaat dat volledig wordt ingepakt in een dubbellaags geogrid van het type Fortrac 300 MDT, aangevuld met een volledig grond dicht geotextiel.

#### *Milieubelastende activiteit 4 - Aanbrengen gewapende grond, zandpakket en verharding*

Langs de aanwezige watergang wordt een oeverbeschoeiing aangebracht. Hiervoor vinden plaatselijk ontgravingswerkzaamheden plaats en worden beschoeiingselementen aangebracht.



#### *Locatie specifieke factoren.*

Volgens het bij de aanvraag gevoegde funderingsadvies zijn voor de projectlocatie 27 sonderingen uitgevoerd. Uit deze sonderingen blijkt dat de ondergrond vanaf NAP – 1,35 meter tot circa NAP -12,0 meter voornamelijk bestaat uit slecht-doorlatende humeuze klei- en veenlagen. Deze lagen vormen een natuurlijke beschermende afdekking van het onderliggende watervoerende pakket waaruit grondwater wordt gewonnen voor de bereiding van drinkwater.

#### Toetsing aan de beoordelingsregels

##### *Achteruitgang kwaliteit van de bodem en het grondwater*

De ontgravingen ten behoeve van de gewapende grondconstructie reiken tot maximaal NAP -2,85 m en blijven daarmee ruim boven de diepere watervoerende zandlagen.

Gelet op de aanzienlijke dikte van het aanwezige slecht doorlatende pakket en de beperkte ontgravingsdiepte wordt niet verwacht dat de werkzaamheden zullen leiden tot kortsluiting van grondwaterstromen, een onaanvaardbare verkorting van de reistijd van het grondwater of een significante verslechtering van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Wel worden de slecht-doorlatende lagen lokaal doorsneden door funderingspalen. Deze worden echter uitgevoerd als gladde palen zonder verbredingen of verdikte paalvoet. Hierdoor ontstaan naar verwachting geen preferente stromingspaden richting het pleistocene zandpakket waaruit grondwater wordt onttrokken. Dergelijke gladde funderingspalen worden in de regel niet als milieubelastende activiteit beschouwd (uitgezonderd een palenmatras) vanwege het beperkte effect op de ondergrondse scheidende lagen.

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van menggranulaat. Het toepassen hiervan kan in beginsel een risico vormen voor de bodemkwaliteit, aangezien menggranulaat verontreinigingen kan bevatten. In dit geval wordt uitsluitend menggranulaat toegepast dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. Het materiaal wordt volledig ingepakt in een dubbellaags geogrid en een grond dicht geotextiel, waardoor direct contact met de omliggende bodem wordt voorkomen. Ook het toe te passen zand dient minimaal te voldoen aan kwaliteitsklasse Wonen.

De terreinverharding en afwateringsvoorzieningen worden zodanig ontworpen dat hemelwater van het terrein wordt afgevoerd naar het rioolstelsel en niet in de bodem kan infiltreren. Hiermee wordt voorkomen dat mogelijk verontreinigd afstromend hemelwater afkomstig van de milieustraat de bodem of het grondwater kan bereiken. Gelet op het voorgaande hebben de beoogde activiteiten een acceptabel effect op de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

##### *Kwetsbaarheid van het gebied*

De werkzaamheden vinden plaats binnen een grondwaterbeschermingsgebied dat is aangewezen ter bescherming van de grondwaterwinning voor de bereiding van drinkwater.

Aanvrager houdt rekening met de kwetsbaarheid van het gebied door de ontgravingsdiepte te beperken, uitsluitend gecertificeerde bouwstoffen toe te passen en het menggranulaat volledig te isoleren van de bodem door toepassing van een grond dichte verpakking. Tevens wordt voorkomen dat afstromend hemelwater in de bodem kan infiltreren.

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden, het materiaalgebruik en de voorgeschreven maatregelen wordt voldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van het gebied.



#### *Nut en noodzaak en het ontbreken van alternatieven die minder belastend zijn*

De milieustraat betreft een openbare voorziening voor de inzameling van afvalstoffen. Het nut en de noodzaak van de ontwikkeling zijn daarmee voldoende aangetoond.

Vanwege de aanwezigheid van een zeer slappe en zettingsgevoelige ondergrond is een zettingsvrije constructie noodzakelijk. Met de toepassing van een palenmatras en gewapende grondconstructie wordt voorkomen dat ontoelaatbare zettingen optreden waardoor schade ontstaat aan de verharding, afwateringsvoorzieningen en overige infrastructuur.

Met betrekking tot alternatieven is beoordeeld dat met de voorgestelde funderingswijze, de beperkte ontgravingsdiepte, het gebruik van gladde funderingspalen en het volledig ingepakte menggranulaat de minst milieubelastende redelijkerwijs beschikbare oplossing wordt toegepast.

### **Vergunningvoorschriften**

Wij zien aanleiding om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning, daarmee geven wij toepassing aan artikel 3.8 van de ZHOV.

#### Algemene voorschriften

De algemene voorschriften zijn gericht op het waarborgen van toezicht, tijdige communicatie en een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.

##### *Voorschrift 1 – startmelding*

De verplichting tot het indienen van een startmelding voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de toezichthoudende instantie in staat om toezicht te plannen. Hiermee wordt geborgd dat de uitvoering plaatsvindt onder adequaat toezicht, dit draagt bij aan het voorkomen van ongewenste effecten op bodem en grondwater.

##### *Voorschrift 2 – uitvoering volgens aanvraag*

Door te eisen dat de werkzaamheden volgens de aanvraag, de vergunningvoorschriften en de van toepassing zijnde algemene regels worden uitgevoerd, wordt voorkomen dat tijdens de uitvoering wordt afgeweken van de beoordeelde en vergunde situatie. Dit voorkomt het ontstaan van niet-beoordeelde risico's voor de beschermde belangen.

#### Specifieke voorschriften

##### *Voorschrift 3 – Toepassen funderingspalen*

De funderingspalen dienen glad te zijn uitgevoerd zonder verbredingen of verbrede paalvoet. Hiermee wordt de omvang van de verstoring van de slecht-doorlatende klei- en veenlagen beperkt. Verbredingen of verbrede paalvoeten zouden leiden tot een grotere aantasting van de beschermende bodemlagen en daarmee tot een groter risico op beïnvloeding van het grondwatersysteem. Het gebruik van een betonnen oplanger aan de bovenzijde van de paal heeft geen nadelige invloed op de beschermende werking van de bodemlagen en wordt daarom toegestaan.

##### *Voorschrift 4 – Maximale ontgravingsdiepte*

De ontgraving ten behoeve van de gewapende gefundeerde ondergrond mag niet dieper plaatsvinden dan NAP -2,85 meter. Hiermee wordt geborgd dat de ontgraving beperkt blijft tot de beoordeelde situatie en dat slechts een beperkt deel van het aanwezige pakket van slecht-doorlatende klei- en veenlagen wordt vergraven. Een diepere ontgraving zou kunnen leiden tot een grotere aantasting van de natuurlijke bescherming van het grondwater.





#### *Voorschrift 5 & 6 – gescheiden ontgraven en herstel waar nodig*

Door de bodemlagen gescheiden te ontgraven en op te slaan wordt voorkomen dat de natuurlijke bodemopbouw onnodig wordt verstoord en wordt herstel van de oorspronkelijke situatie ter plaatse van aansluitingen op de te realiseren constructie mogelijk gemaakt.

#### *Voorschrift 7 & 8*

Het voorschrift dat de gewapende grondconstructie moet bestaan uit maximaal 60 centimeter menggranulaat, verpakt in een dubbellaags geogrid en volledig grond dicht geotextiel, waarborgt dat het toegepaste menggranulaat duurzaam wordt geïsoleerd van de omliggende bodem. Hierdoor wordt voorkomen dat het menggranulaat zich vermengt met de ondergrond en wordt het risico op beïnvloeding van bodem en grondwater geminimaliseerd.

#### *Voorschrift 9*

Menggranulaat kan afhankelijk van de herkomst uitloogbare stoffen bevatten. Daarom wordt voorgeschreven dat uitsluitend menggranulaat mag worden toegepast dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit en de daarbij behorende emissie-eisen. Hiermee wordt gewaarborgd dat het toegepaste materiaal geen onaanvaardbaar risico vormt voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

#### *Voorschrift 10 – toepassing van gecertificeerd menggranulaat*

Door uitsluitend menggranulaat toe te staan dat afkomstig is van BRL 2506-gecertificeerde bedrijven met een geldig NL-BSB- en KOMO-certificaat, wordt de herkomst en kwaliteit van het materiaal geborgd. Dit verkleint de kans dat materialen worden toegepast die niet voldoen aan de gestelde milieuhygiënische kwaliteitseisen.

#### *Voorschrift 11 – beschikbaarheid milieuverklaring bodemkwaliteit*

Met dit voorschrift kan tijdens de uitvoering en bij toezicht worden gecontroleerd of het toegepaste menggranulaat daadwerkelijk voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitseisen. De milieuverklaring bodemkwaliteit vormt hiervoor het noodzakelijke bewijsmiddel.

#### *Voorschrift 12 – kwaliteit van het toe te passen zand*

Het boven de gewapende grond aan te brengen zand dient ten minste te voldoen aan kwaliteitsklasse Wonen. Hiermee wordt voorkomen dat door toepassing van verontreinigde grond stoffen in de bodem of het grondwater terecht kunnen komen. Het voorschrift draagt daarmee rechtstreeks bij aan de bescherming van de grondwaterkwaliteit.

#### *Voorschrift 13 – vloeistofdichte terreinconstructie*

De milieustraat is bedoeld voor activiteiten waarbij afvalstoffen worden ingezameld en opgeslagen. Hierbij kunnen verontreinigende stoffen vrijkomen. Door voor te schrijven dat de terreinverharding zodanig wordt geconstrueerd dat geen stoffen in de bodem en het grondwater kunnen geraken, wordt voorkomen dat eventuele verontreinigingen via de bodem het grondwater bereiken.

#### *Voorschrift 14 – afvoer hemelwater naar het riool*

Hemelwater dat in aanraking komt met het terrein van de milieustraat kan verontreinigingen bevatten. Door voor te schrijven dat afstromend hemelwater niet in de bodem infiltreert maar wordt afgevoerd naar het riool, wordt voorkomen dat eventuele verontreinigingen via infiltratie het grondwater kunnen bereiken. Dit voorschrift is daarom noodzakelijk voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater binnen het grondwaterbeschermingsgebied.



## **OORDEEL EN CONCLUSIE**

Wij zijn van oordeel dat, als aan de algemene regels en de voorschriften wordt voldaan, de aangevraagde activiteiten in dit geval voldoen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden, zoals bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV.

Gelet op bovenstaande verlenen wij de aangevraagde omgevingsvergunning.

Wij wijzen erop dat deze beoordeling uitsluitend betrekking heeft op afdeling 3.3 van de ZHOV. Wij verwijzen u naar het Omgevingsloket om te achterhalen of u op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet geven.